

AVIS ÉMIS PAR LA FORMATION SPECIALISÉE EN MATIÈRE DE
SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSA SPECIAL DE L'ACADÉMIE DE LYON

Le 31 janvier 2025

AVIS 1	SUITES DONNÉES PAR L'ADMINISTRATION (réponse à apporter d'ici 2 mois)
<i>« Les représentants UNSA Education de la F3SCT SA de l'académie de Lyon demandent que des propositions soient apportées pour solutionner les problèmes de chauffage des bâtiments (rectorat site Marseille, site Philippe De Lassalle, DSDEN 69) et rappellent l'importance d'un environnement de travail confortable et sain. »</i> <i>Vote : 5 voix « pour », 0 voix « contre », 0 abstention</i>	Il est envisagé de déclencher le chauffage sur l'ensemble des sites (rectorat site Marseille, site Philippe De Lassalle, DSDEN 69) en amont des retours de congés ou des week-end. Pour la DSDEN 69, des devis sont en cours afin de solutionner le problème récurrent des températures du hall d'accueil. Des analyses d'eau ont été réalisées. Les résultats sont attendus. Les mêmes analyses sont prévues pour le rectorat. Pour le site De Lassalle, un désembuage a été réalisé et devrait améliorer les choses.